



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY HK/K/0355/01/2016

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Centrale (jednostki) wentylacyjne i klimatyzacyjne VENTUS: 10, 15, 21, 30, 40, 55, 75, 100, 120, 150, 180, 230, 300, 400, 500, 650

Zawierający / containing: stal, poliestr, alucynk, inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji obiektów użyteczności publicznej, produkcyjnych (branży spożywczej, elektronicznej i farmaceutycznej), zakładów opieki zdrowotnej (w salach operacyjnych, laboratoriach oraz innych pomieszczeniach czystych typu Clean Room)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one stosowane
- Centrale obsługujące pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach higienicznych muszą posiadać wewnętrzne oświetlenie i okienka umożliwiające kontrolę wizualną czystości bez ich otwierania
- Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza zamontowanych w w/w urządzeniach
- Centrale wentylacyjne muszą być wyposażone w filtry powietrza posiadające odrębne Atesty Higieniczne

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

VTS Polska Sp. z o. o.

Al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VTS Polska Sp. z o. o.

Al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-04-18 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-04-18 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 18 kwietnia 2016

The date of issue of the certificate: 18th April 2016

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

z up. Maciej Szulc
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287