



**" Датчик (преобразователь)
влажности и температуры воздуха
RH & T ► MODBUS RTU "**

1. Введение

Предметом данного исследования являются характеристики функциональности и температуры датчика влажности на основе датчиков серии Sensirion SHT, с выходом RS-485 и встроенным протоколом MODBUS RTU, с дополнительным аналоговым выходом RH с 0 - 10V.

ВНИМАНИЕ: Перед запуском модуля, пожалуйста, прочитайте инструкцию, содержащуюся в данном исследовании.

1.1. Функции устройства

- Измерение **относительной влажности**;
- дополнительный аналоговый выход напряжения 0-10V (в диапазоне 0-100% относительной влажности);
- измерение **температуры**;
- расчет точки росы;
- LED сигнализация устройства;
- последовательный интерфейс RS-485 (считывание измеренных значений, настройка рабочих параметров);
 - протокол MODBUS RTU;
 - передача в режиме HALF DUPLEX;
 - аппаратно-настраиваемая адресация (1-127);
 - аппаратно-настраиваемая скорость (9600, 19200, 38400, 57600, 115200).

1.2. Характеристики устройства

Основная функция датчика HCRH-Modbus заключается в определении мгновенных значений относительной влажности, компенсируемых температурой, и параллельных мгновенных значений температуры. Измеренные встроенным датчиком Sensirion SHT, затем пересчитанные и усредненные в микроконтроллере, они доступны в его памяти (HOLDING REGISTERS) в соответствии со стандартом MODBUS. Регистры считываются с использованием функций протокола MODBUS, передаваемых через последовательный интерфейс RS-485. Сигнализация датчика/датчика осуществляется через регистр состояния. При желании значение относительной влажности также может быть представлено в аналоговой форме с выходным напряжением 0 - 10V.

2. Технические данные

2.1. Общие параметры преобразователя

Мощность	
- постоянное напряжение	DC 24V (20 ... 30V)
- переменное напряжение	AC 24V (20 ... 27,6V)
Потребляемая мощность	
- стандартная ¹⁾	<13,0 mА
- максимальная ²⁾	<23.0 mА
LED сигнал	0.2 Hz
Монтажный разъем	винт с шагом 5.00mm (≤ 2.5mm ²)
Размеры	80 x 80 x 25 (L x H x W)
Вес	65 г
Сборка ³⁾	воздуховод
Рабочая обстановка	без пыли, воздуха, нейтральных газов
Рабочая температура	0 ° C ÷ 50 ° C

- 1) Среднее потребление тока устройством в следующих условиях: передача 10 запросов в секунду; скорость передачи 9600 б / с; одновременное чтение 3 регистров; нагрузочные резисторы шины 2 x 120 Ом; 24 V постоянного тока, выходное напряжение с резистивной нагрузкой 10 кОм;
- 2) Максимальное мгновенное потребление тока устройством в условиях, указанных в пункте 1) + выходное напряжение при резистивной нагрузке 1 кОм;
- 3) Устройство должно быть установлено квалифицированным персоналом; вертикальная ориентация в соответствии с маркировкой ВВЕРХ – вверх, ВНИЗ – вниз.

2.2. Параметры измерения влажности

Тип датчика	SHT21D
Диапазон измерений	0 ÷ 100% RH
Разрешение	12 бит (0.04% RH)
Точность при T = 25 ° C	
- в диапазоне от 20 ÷ 80% RH	± 2% RH
- в оставшемся диапазоне	± (2 ÷ 3) % RH
Гистерезис	± 1% RH
Частота дискретизации	1 Hz
Время отклика ¹⁾	8s

- 1) Условием получения заданного времени отклика является расход воздуха > 1 м / с при 25 ° C; приведенное время отклика равно одной постоянной времени, соответствующей 63% установленного значения.

2.3. Параметры измерения температуры

Тип датчика	SHT21D
Разрешение	14 бит (0, 01 ° C)
Диапазон измерений	0 ° C ÷ 50 ° C
Точность	
- в диапазоне от 10 ÷ 50 ° C	± 0, 3 ° C
- в диапазоне от 0 ÷ 60 ° C	± 0, 4 ° C
- в оставшемся диапазоне	± (0, 4 ÷ 1.0) ° C
Частота дискретизации	1 Hz
Время отклика ¹⁾	5 ÷ 30 s

- 1) Условием получения заданного времени отклика является расход воздуха > 1 м / с; приведенное время отклика равно одной постоянной времени, соответствующей 63% установленного значения.

2.4. Параметры аналогового выхода

Тип выхода	напряжение
Диапазон выхода	10 вольт
Разрешение	12 бит (5 mV)
Сопротивление	$R_L > 1 \text{ k}\Omega$
Частота обновления	1 Hz

2.5. Параметры последовательного интерфейса

Физический слой	RS-485
Протокол связи	MODBUS RTU
Конфигурации соединения ¹⁾	HALF DUPLEX
Скорость передачи	9600/19200/38400/57600/115200 b / s

1) HALF DUPLEX - двусторонняя связь с одной парой проводов

3. Установка

3.1. Безопасность

- Устройство должно быть установлено квалифицированным персоналом!
- Все соединения должны быть выполнены в соответствии с электрическими схемами, приведенными в данной спецификации!
- Перед началом ввода в эксплуатацию проверьте все электрические соединения!

3.2. Конструкция устройства




Рис. 1. Вид схемы печатного варианта **воздуховода** преобразователя.

3.3. Описание отведений




Рис. 2. Описание терминала преобразователя в версии **воздуховода**: H1 - соединительные контакты; S1 - сброс настроек интерфейса; S2 - настройка адреса интерфейса; J1 - настройка скорости интерфейса; D1 - диод состояния.




Рис. 3. Схема подключения датчика в версии **воздуховода**.

3.4. Конфигурация адреса

Устройство оснащено переключателем типа DIP-SWITCH (положение 5, 6 или 7) для привязки адреса (от «1» до макс. «127»). При установке адреса «0» на коммутаторе будет использоваться адрес, сохраненный в устройстве по протоколу MODBUS (по умолчанию «1»).




Рис. 4. Адресация преобразователя: “0”- выкл; “1”- вкл.

3.5. Конфигурация скорости

Устройство оснащено системой из 3 переключателей для аппаратной настройки скорости интерфейса RS - 485 (согласно таблице ниже). Переключатели не будут использовать значение скорости, сохраненное в устройстве по протоколу MODBUS (по умолчанию «9600 бит / с»).




Рис. 5. Настройка скорости интерфейса RS-485.

3.6. Восстановление заводских настроек

Функция восстановления заводских настроек распространяется только на параметры передачи по интерфейсу RS-485 (включая адрес и скорость). Для восстановления настроек нажмите и удерживайте кнопку S1 около 2 секунд (защита от случайного срабатывания). Когда диод D1 мигает, отпустите кнопку. Устройство начнет работать с новыми настройками автоматически.

4. Рекомендации

4.1. Руководящие указания

- При работе вблизи больших помех следует использовать экранированные кабели.
- Экран провода должен быть подключен к ближайшей точке заземления со стороны источника питания.

TRYB HALF DUPLEX

TERMINAL - urządzenie nadrzędne

R1, R2 - rezystory terminujące (wymagane)

R3, R4 - rezystory "pull up" i "pull down" (sugerowane)

(n) - maksymalna liczba urządzeń przyłączonych do magistrali




Рис. 6. Подключение передатчика к шине RS-485, работающей в режиме HALF DUPLEX.

5. Протокол MODBUS

5.1. Карта регистров

Таблица регистров

Номер регистра	Значения	Описание
1	1 - 1000	Относительная влажность (1 = 0.1%, 1000 = 100%)
2	-4000 - 12380	Температура [°C] (1 = 0.01 °C) со знаком
3	-4000 - 12380	Точка росы [°C] (1 = 0.01 °C) со знаком
4	1234	Пароль для регистрации
5	1/2/3	Регистр команд
6	в соответствии с таблицей команд	Регистр параметров
7	0-65535	Счетчик действительных кадров
8	0-65535	Счетчик исключений
9	0-65535	Счетчик неверного CRC
10	0-65535	Счетчик ошибочных байтов
11	-	Неиспользуемый
12	0/1/2	Регистр состояния (0: «NO SENSOR», 1: «SENSOR OK», 2: «ERROR» (*))
13	1000 (0x03e8)	Значение теста - для проверки правильности чтения регистров

(*) "NO SENSOR" – нет датчика; "SENSOR OK" - правильная работа датчика; "ERROR" - ошибка датчика.

Таблица команд:

Номер команды	Функция	Параметры
1	Установка адреса устройства	1 - 247 (1 - значение по умолчанию)
2	Установка скорости передачи	96 - 9600 bps (по умолчанию) 192 - 19200 b / s 384 - 38400 bps 576 - 57600 bps 1152 - 115200 b / s
3	Установка битов четности	0 - ОТСУТСТВИЕ ЧЕТНОСТИ; нет бита четности 1 - ЧЕТНОСТЬ; (значение по умолчанию) 2 - ПРОВЕРКА НА НЕЧЕТНОСТЬ,
4	Установка бит-СТОПов	1 - 1 x STOP; 1 бит-СТОП (значение по умолчанию) 2 - 2 x STOP; 2 бит-СТОПа
5	Сброс устройства	1 - программный сброс устройства

Комментарии:

- Указание неверного или выходящего за пределы значения параметра приводит к вводу значения 0xEEEE в регистр команд.
- Каждый раз, когда вызывается команда, она должна сопровождаться вводом пароля (десятичное 1234).
- Вызов команды через отдельные записи для регистраторов должен быть завершен путем ввода пароля.

5.2. Функции протокола

Следующие функции стандарта MODBUS реализованы в преобразователе:

КОД	ВАЖНОСТЬ
03 (0x03)	Чтение N x 16-битных регистров
16 (0x10)	Написание N x 16-битных регистров

5.2.1. Чтение содержимого группы выходных регистров (0x03)

Формат запроса:

Описание	Размер	Значения
Адрес устройства	1 байт	1 - 247 (0xF7)
Код функции	1 байт	0x03
Адрес блока данных	2 байта	0x0000 - 0xFFFF
Номер регистров (N)	2 байта	1 - 125 (0x7D)
Контрольная сумма CRC	2 байта	согласно расчетам

Формат ответа:

Описание	Размер	Значения
Адрес устройства	1 байт	1 - 247 (0xF7)
Код функции	1 байт	0x03
Счетчик байтов	1 байт	2 x N
Значения регистров	N x 2 байта	в соответствии с картой регистров
Контрольная сумма CRC	2 байта	согласно расчетам

Формат ошибки:

Описание	Размер	Значения
Адрес устройства	1 байт	1 - 247 (0xF7)
Код функции	1 байт	0x83
Код ошибки	1 байт	0x01 / 0x02 / 0x03 / 0x04
Контрольная сумма CRC	2 байта	according to calculations

5.2.2. Запись в группу выходных регистров (0x10)

Формат запроса:

Описание	Размер	Значения
Адрес устройства	1 байт	1 - 247 (0xF7)
Код функции	1 байт	0x10
Адрес блока данных	2 байта	0x0000 - 0xFFFF
Номер регистров (N)	2 байта	1 - 123 (0x7B)
Счетчик байтов	1 байт	2 x N
Значения	N x 2 байта	пользователь
Контрольная сумма CRC	2 байта	согласно расчетам

Формат ответа:

Описание	Размер	Значения
Адрес устройства	1 байт	1 - 247 (0xF7)
Код функции	1 байт	0x10
Адрес блока данных	2 байта	0x0000 - 0xFFFF
Номер регистров (N)	2 байта	1 - 123 (0x7B)

Контрольная сумма CRC	2 байта	согласно расчетам
-----------------------	---------	-------------------

Формат ошибки:

Описание	Размер	Значения
Адрес устройства	1 байт	1 - 247 (0xF7)
Код функции	1 байт	0x90
Код ошибки	1 байт	0x01 / 0x02 / 0x03 / 0x04
Контрольная сумма CRC	2 байта	согласно расчетам

5.3. Формат данных




Рис. 7. Передача данных в стандарте MODBUS RTU реализована в преобразователе.



Рис. 8. Символьный формат в стандарте MODBUS RTU, используемый в преобразователе.




Рис. 9. Формат полей данных и CRC в стандарте MODBUS RTU, используемом в преобразователе.

5.4. Контрольная сумма CRC

В соответствии со стандартом MODBUS полином использовался для вычисления контрольной суммы CRC:

$$X^{16} + X^{15} + X^2 + 1.$$

5.4.1. Битовый алгоритм расчета CRC:

Процедура определения контрольной суммы CRC с использованием битового метода:

- загрузить значения 0xFFFF в 16-битный регистр CRC;

VTS оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство без предварительного уведомления

- b) получить первый байт из блока данных и выполнить операцию EX-OR из младшего байта регистра CRC, поместив результат в регистр;
- c) сдвиг содержимого регистра CRC вправо на один бит в направлении младшего значащего бита (LSB), сброс старшего значащего бита (MSB);
- d) младший бит устройства состояния (LSB) в регистре CRC, если его состояние равно 0, происходит возврат в точку c, если 1, то операция EX-OR регистра CRC с константой 0xA001;
- e) повторение c и d указывает до восьми раз, что соответствует обработке и всему байту;
- f) повторяя последовательность b, c, d, e для следующего байта сообщения, продолжайте этот процесс, пока не будут обработаны все байты сообщения;
- g) содержимое регистра CRC после упомянутых операций является искомым значением контрольной суммы CRC;
- h) добавлению контрольной суммы CRC к кадру MODBUS RTU должно предшествовать свопирование позиций старшего и младшего байтов регистра CRC.

5.4.2. Алгоритм расчета CRC на основе таблиц:

Пример реализации процедуры определения контрольной суммы CRC с использованием метода массива:

```

/ * Функция возвращает CRC в виде беззнакового короткого типа * /
неподписанный короткий CRC16 (pushMsg, usDataLen)
/ * сообщение для расчета CRC по факту * /
неподписанный символ * pushMsg;
/ * количество байт в сообщении * /
неподписанный короткий usDataLen;

{
    / * старший байт CRC инициализирован * /
    символ без знака uchCRCHi = 0xFF;
    / * младший байт CRC инициализирован * /
    символ без знака uchCRCLo = 0xFF;
    / * будет индексировать в таблицу поиска CRC * /
    неподписанный uIndex;

    / * пройти через буфер сообщений * /
    пока (usDataLen--)
    {
        / * рассчитать CRC * /
        uIndex = uchCRCLo ^ * pushMsg ++;
        uchCRCLo = uchCRCHi ^ auchCRCHi [uIndex];
        uchCRCHi = auchCRCLo [uIndex];
    }
    возврат (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo);
}

/ * Таблица значений CRC для старшего байта * /
статический символ без знака auchCRCHi [] = {
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,
0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01,
0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,
0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00,
0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80,
0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01,
0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,
0x40
};

/ * Таблица значений CRC для младшего байта * /

```

```
статический символ auchCRCLo [] = {
0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4,
0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,
0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD,
0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7,
0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,
0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE,
0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2,
0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,
0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB,
0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91,
0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,
0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88,
0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80,
0x40
};
```