



ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0277/19

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Centrale wentylacyjne podwieszane : VVS005s, VVS010s; VVS015s, VVS020s, VVS030s; Centrale wentylacyjne stojące VVS021c, VVS030c, VVS040c, VVS055c, VVS075c, VVS100c, VVS120c, VVS150c**

Zawierający / containing: stal pokryta alucynkiem AZ150, stal nierdzewną, aluminium, miedź, wełnę mineralną i inne materiały według dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w instalacjach wentylacyjnych budynków użyteczności publicznej (w tym w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą) oraz obiektów przemysłowych branży spożywczej, elektronicznej i farmaceutycznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane; Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych; W trakcie prac montażowych i eksploatacji elementy z wełny mineralnej nie mogą być źródłem przedostawania się jej włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń; Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza stosowanych w w/w urządzeniach; Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product.

Wytwórca / producer: VTS Sp. z o.o.

Al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VTS POLSKA Sp. z o.o.

Al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024.11.15 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024.11.15 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 15 listopada 2019

The date of issue of the certificate: 15th November 2019

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska


dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH