



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0239/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne VENTUS VVS w wykonaniu higienicznym – Hygienic Unit, jednostki: 021, 030, 040, 055, 075, 100, 120, 150, 180, 230, 300, 350, 400, 450, 500, 575, 650**

Zawierający / containing: stal ocynkowaną, stal ocynkowaną powlekaną poliestrem, stal nierdzewną, piankę poliuretanową, wełnę mineralną, miedź, aluminium i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych w obiektach użyteczności publicznej, w tym szpitalach (włącznie z pomieszczeniami klasy S1), w laboratoriach i obiektach przemysłu spożywczego, elektronicznego i farmaceutycznego

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów, w tym rodzaje wymienników ciepła i technologia nawilżania powietrza, muszą być zgodne z przepisami dot. obiektu, w którym są one montowane oraz z aktualnym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta. W trakcie prac montażowych i eksploatacji elementy z wełny mineralnej nie mogą być źródłem przedostawania się jej włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Wielkości niestandardowe ww. wyrobów powinny być wykonane z materiałów identycznych jak modele katalogowe.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i ceny właściwości alergizujących wyrobu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

VTS Polska Sp. z o. o.
80-309 Gdańsk
Al. Grunwaldzka 472 A

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VTS Polska Sp. z o. o.
80-309 Gdańsk
Al. Grunwaldzka 472 A

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.05.18 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.05.18 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 18 maja 2021

The date of issue of the certificate: 18th May 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

Jolanta Solecka

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH