

INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
- INSTITUTUL NAȚIONAL DE IGIENĂ
DEPARTAMENTUL DE IGIENĂ A MEDIULUI

strada Chocimska 24, 00-791 Varșovia Tel. (22) 5421354; (22) 5421349 Fax: (22) 5421287;
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATESTAT DE IGIENĂ HK/K/1323/01/2015

ORIGINAL

Produsul: **Aeroterme VOLCANO: V20 (3-20 kW, 2000 m3/h), V25 (5-25 kW, 4800 m3/h), V45 (15-45 kW, 4400 m3/h), VR1 (10-30 kW, 5500 m3/h), VR2 (30-60 kW, 5200 m3/h),
Destratificator aer VOLCANO: VR-D (6500 m3/h)**

Conținut: aluminiu, cupru, alte componente conform documentației producătorului

Întrebuintare: utilizare ca elemente ale sistemelor de încălzire în hale de producție, ateliere, depozite, clădiri de birouri, magazine angro de produse alimentare, clădiri comerciale, pentru activități sportive, agricole, zootehnice, lăcașuri de cult, unități sanitare și din domeniul farmaceutic

Produsul menționat mai sus corespunde criteriilor de igienă dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- Produsele trebuie utilizate cu respectarea normelor referitoare la clădirea în care acestea sunt montate
- În clădirile în care sunt oferite servicii în domeniul sănătății, echipamentele vor fi montate doar în spațiile administrative și tehnice
- Produsul trebuie montat și exploatat în conformitate cu recomandările producătorului.

Atestatul de igienă nu se referă la parametrii tehnici sau la performanța produsului.

Producător: VTS PLANT Sp. z o.o.
80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 472a

Prezentul document a fost eliberat la cererea: VTS PLANT Sp. z o.o.
80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 472a

Atestatul poate fi modificat sau anulat după prezentarea, de către oricare parte, a unor motive întemeiate. Prezentul atestat își pierde valabilitatea după data de 25.11.2020 sau în cazul unor modificări în compoziție sau în tehnologia de fabricație a produsului.

Data emiterii atestatului de igienă: 25 noiembrie 2015

Directorul Departamentului de Igienă a Mediului
dr. Bożena Krogulska *[Semnătură indescifrabilă]*
www.pzh.gov.pl

Subsemnata IONESCU ILEANA, traducător autorizat de Ministerul Justiției cu nr. 2476, certific conformitatea traducerii cu înscrisul în limba polonă care mi-a fost prezentat.

Traducător,

