



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60112.0272.2023

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **VENTUS PRO PVS: 3x6, 4.5x6, 6x6, 6x9, 6x12, 9x9, 9x12, 9x15, 12x12, 12x15, 12x18, 15x15, 15x18, 15x21, 18x18, 18x21, 21x21 24x24, 27x27, 31x31, 34x34, 37x37, 21x40, 21x43, 24x46; PVS PO: 25,30,36,50,60,70,80,100,120,150,180,200,230,250,300**

Zawierający / containing: stal ocynkowaną, aluminium, miedź, wełnę mineralną i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach wentylacyjnych budynków użyteczności publicznej, w tym obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiektów przemysłowych branży spożywczej, elektronicznej i farmaceutycznej, obiektach basenów, pływalni

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów, w tym rodzaje wymienników ciepła i technologia nawilżania powietrza, muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dot. obiektu, w którym są one montowane. W obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą zastosowanie z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. W trakcie prac montażowych i eksploatacji włókna materiału izolacyjnego nie mogą przedostawać się do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży wyrobu. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

VTS Sp. z o.o.
80-309 Gdańsk
Al. Grunwaldzka 472A

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VTS Sp. z o.o.
80-309 Gdańsk
Al Grunwaldzka 472A



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.12.06 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.12.06 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 6 grudnia 2023

The date of issue of the certificate: 6th December 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

zp. Małgorzata
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB