



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0443.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Centrale wentylacyjne podwieszane: VVS (005s, 010s, 015s, 020s, 030s); Centrale wentylacyjne stojące: VVS(021c, 030c, 040c, 055c, 075c, 100c, 120c, 150c, 023c, 033c, 043c)**

Zawierający / containing: blachę stalową pokrytą alucynkiem AZ150, stal ocynkowaną, aluminium, miedź, wełnę mineralną, stal nierdzewną i inne składniki/materiały zgodnie z dokumentacją przedłożoną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: wentylacji budynków użyteczności publicznej, w tym podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiektów przemysłowych branży farmaceutycznej, spożywczej, elektronicznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów, w tym rodzaje wymienników ciepła i technologia nawilżania powietrza, muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dot. obiektu, w którym są one montowane. W obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą zastosowanie z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. W trakcie prac montażowych i eksploatacji włókna materiału izolacyjnego nie mogą przedostawać się do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży wyrobu. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.


Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

VTS Sp. z o.o.
80-309 Gdańsk
Al. Grunwaldzka 472A

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VTS Sp. z o.o.
80-309 Gdańsk
Al Grunwaldzka 472A



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.12.20 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.12.20 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 20 grudnia 2024

The date of issue of the certificate: 20th December 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB