



ATEST HIGIENICZNY **B.BK.60112.0218.2026**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne (rekuperacyjne) VENTUS w wykonaniu standardowym VVS wlk. 021- 650 wydajności 1100-100000 m3/h**

Zawierający / containing: stal ocynkowaną z powłoką alucynk, poliuretan, aluminium, stal ocynkowaną, miedź i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedstawioną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w: budynkach użyteczności publicznej (m.in. w obiektach: podmiotów wykonujących działalność leczniczą), laboratoriach, obiektach przemysłowych branży farmaceutycznej, spożywczej, elektronicznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów, w tym rodzaju wymienników ciepła i technologia nawilżania powietrza, muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi budynków i obiektów, w których są montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (kl. S1, S2). Atest obejmuje wyroby w wielkościach niestandardowych, które muszą być wykonane z materiałów identycznych jak w modelach wskazanych do niniejszej oceny. Ocena higieniczna nie dotyczyła wyrobów wyposażonych w lampy UV oraz wymienniki z tworzywa sztucznego. W trakcie prac montażowych i eksploatacji fragmenty materiału izolacyjnego nie mogą przedostawać się do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży wyrobu. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja wyrobów zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

VTS Sp. z o.o.
80-309 Gdańsk
Al. Grunwaldzka 472A



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VTS Sp. z o.o.
80-309 Gdańsk
Al Grunwaldzka 472A

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2031.06.03 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2031.06.03 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 3 czerwca 2026

The date of issue of the certificate: 3rd June 2026

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr n. med. Maćiej Szczotko